PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Softline 30 Table
Storlek [mm]:	w=30 h=650 d=600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
50	0.050	
63	0.110	0.100
80	0.140	
100	0.090	
125	0.160	0.200
160	0.200	
200	0.270	
250	0.250	0.300
315	0.300	
400	0.350	
500	0.390	0.400
630	0.370	
800	0.450	
1000	0.490	0.500
1250	0.490	
1600	0.520	
2000	0.530	0.500
2500	0.560	
3150	0.580	
4000	0.580	0.600
5000	0.610	



N_{10} = 27

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
15-065-M1	2015-04-10