PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Soneo Floor
Storlek [mm]:	w=30 h=1500 d=800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.30
125	0.50
250	0.80
500	1.30
1000	1.70
2000	1.90
4000	2.20

N_{10} = 7.7



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
18-720-R2-M13	2018-01-23