



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	Soneo Table
Storlek [mm]:	w=30 h=650 d=800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.14
125	0.20
250	0.36
500	0.49
1000	0.63
2000	0.72
4000	0.78

N₁₀ = 20

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

-

-

