# PRODUKTDEKLARATION

## LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

| | |
|---|---|
| **Producent:** | Abstracta |
| **Objekt:** | Soneo Table |
| **Storlek [mm]:** | w=30 h=650 d=800 |

### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

| f(Hz) | Oktavband |
|---|---|
| 63 | 0.140 |
| 125 | 0.200 |
| 250 | 0.360 |
| 500 | 0.490 |
| 1000 | 0.630 |
| 2000 | 0.720 |
| 4000 | 0.780 |

$N_{10}$ = 20




| ORIGINAL TESTRAPPORT | RAPPORTDATUM |
|---|---|
| - | - |