



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Abstracta
<b>Objekt:</b>	Trumpet 2040
<b>Storlek [mm]:</b>	w=80 h=2040 d=515

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.10
125	0.20
250	0.80
500	0.90
1000	1.00
2000	1.10
4000	1.20

N<sub>10</sub> = 11

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

