



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Kinnarps
<b>Objekt:</b>	Oktav 60 6pcs
<b>Storlek [mm]:</b>	w=60 h=1100 d=1650

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.10
125	0.30
250	0.80
500	1.50
1000	1.90
2000	1.90
4000	1.80

N<sub>10</sub> = 6.7

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



<b>ORIGINAL TESTRAPPORT</b>	<b>RAPPORTDATUM</b>
-	-

