



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Kinnarps
Objekt:	Oktav 60 6pcs
Storlek [mm]:	w=60 h=1100 d=1650

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.10
125	0.30
250	0.80
500	1.50
1000	1.90
2000	1.90
4000	1.80

N₁₀ = 6.7

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

