PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Kinnarps
Objekt:	Oktav 96 6pcs
Storlek [mm]:	w=96 h=1100 d=1650 Total konstruktionshöjd=36

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.10
125	0.40
250	1.10
500	1.80
1000	2.00
2000	1.90
4000	1.90

N_{10} = 5.6



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-

Acoustic Facts Scandinavia AB
Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping