



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Kinnarps
<b>Objekt:</b>	Oktav 96 6pcs
<b>Storlek [mm]:</b>	w=96 h=1100 d=1650 Total konstruktionshöjd=36

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.10
125	0.40
250	1.10
500	1.80
1000	2.00
2000	1.90
4000	1.90

N<sub>10</sub> = 5.6

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



<b>ORIGINAL TESTRAPPORT</b>	<b>RAPPORTDATUM</b>
-	-

