



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Kinnarps
Objekt:	Prim Floor Screen 80x198
Storlek [mm]:	w=55 h=1980 d=800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.20
125	0.60
250	1.50
500	2.30
1000	2.80
2000	2.90
4000	2.90

N₁₀ = 4.3

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

