



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Kinnarps
<b>Objekt:</b>	Vibe (Golvsärm)
<b>Storlek [mm]:</b>	w=40 h=1200 d=1165

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.30
125	0.40
250	1.10
500	1.60
1000	2.00
2000	2.20
4000	2.40

N<sub>10</sub> = 6.3

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

