PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Kinnarps
Objekt:	Vibe (Golvskärm)
Storlek [mm]:	w=40 h=1200 d=1165

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.30
125	0.40
250	1.10
500	1.60
1000	2.00
2000	2.20
4000	2.40

N_{10} = 6.3



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-