



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Glimakra Of Sweden
Objekt:	Alp Large
Storlek [mm]:	w=461 h=1800 d=1180

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.30
250	0.80
500	1.80
1000	3.40
2000	3.90
4000	4.10

N₁₀ = 5.6

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
WSP Acoustics report 10171560.01	2012-01-30

