



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Glimakra Of Sweden
<b>Objekt:</b>	Contrast Floor Screen
<b>Storlek [mm]:</b>	w=40 h=1500 d=1200

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.20
250	0.60
500	1.40
1000	2.60
2000	3.10
4000	2.80

N<sub>10</sub> = 7.1

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

WSP Acoustics report 10171560.03

2012-01-30

