



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Glimakra Of Sweden
Objekt:	Contrast Floor Screen
Storlek [mm]:	w=40 h=1500 d=1200

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.20
250	0.60
500	1.40
1000	2.60
2000	3.10
4000	2.80

N₁₀ = 7.1

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

WSP Acoustics report 10171560.03

2012-01-30

