PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Glimakra Of Sweden
Objekt:	Limbus Floor Screen
Storlek [mm]:	w=40 h=1200 d=1500

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.20
250	0.60
500	1.40
1000	2.60
2000	3.10
4000	2.80

N_{10} = 7.1



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
WSP Acoustics report 10171560.04	2012-01-30