



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Glimakra Of Sweden
Objekt:	Wannabetree No. 4
Storlek [mm]:	w=560 h=1415 d=1070

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.03
125	0.16
250	0.42
500	0.84
1000	1.52
2000	1.80
4000	1.75

N₁₀ = 12

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

SP report 10188024

RAPPORTDATUM

2013-11-04

