



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent: Glimakra Of Sweden

Objekt: Webb Floor Screen


Storlek [mm]: w=40 h=1000 d=1600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

| f(Hz) | Oktavband |
|-------|-----------|
| 63 | 0.00 |
| 125 | 0.00 |
| 250 | 0.40 |
| 500 | 1.00 |
| 1000 | 2.30 |
| 2000 | 2.60 |
| 4000 | 2.60 |

N₁₀ = 10

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

WSP Acoustic report 10117784.01

RAPPORTDATUM

2009-11-14

