PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Glimakra Of Sweden
Objekt:	Webb Floor Screen
Storlek [mm]:	w=40 h=1000 d=1600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.00
250	0.40
500	1.00
1000	2.30
2000	2.60
4000	2.60

N_{10} = 10



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
WSP Acoustic report 10117784.01	2009-11-14