PRODUCT DECLARATION


SOUND ABSORPTION AREA FOR OBJECT

Measured and evaluated according to ISO 354 and ISO 20189

Producer:	Abstracta
Object:	Vika Floor Screen
Size [mm]:	w=231 h=1540 d=1180

Equivalent sound absorption area per unit (m² Sabine)

f(Hz)	1/3 Octave Band	Octave Band
100	0.05	
125	0.09	0.12
160	0.23	
200	0.39	
250	0.38	0.45
315	0.57	
400	0.76	
500	0.96	0.91
630	1.02	
800	1.11	
1000	1.18	1.20
1250	1.29	
1600	1.32	
2000	1.41	1.40
2500	1.47	
3150	1.33	
4000	1.53	1.51
5000	1.65	



N_{10} = 11

ORIGINAL TEST REPORT	DATE OF REPORT
20231213.1	2023-12-18

Acoustic Facts Scandinavia AB
Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping