PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Vika Golvskärm
Storlek [mm]:	w=231 h=1540 d=1180

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
100	0.05	
125	0.09	0.12
160	0.23	
200	0.39	
250	0.38	0.45
315	0.57	
400	0.76	
500	0.96	0.91
630	1.02	
800	1.11	
1000	1.18	1.20
1250	1.29	
1600	1.32	
2000	1.41	1.40
2500	1.47	
3150	1.33	
4000	1.53	1.51
5000	1.65	



N_{10} = 11

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
20231213.1	2023-12-18