PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Vika lamp
Storlek [mm]:	w=283 h=155 d=1500

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
125	0.040
250	0.240
500	0.520
1000	0.700
2000	0.910
4000	0.800

N_{10} = 19



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
20231213.8	2023-12-18