



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	Vika Floor Lamp 3
Storlek [mm]:	w=231 h=1540 d=1180

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
125	0.50
250	1.20
500	2.60
1000	3.10
2000	3.40
4000	3.40

N₁₀ = 3.8

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

