PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Akunok Sofa 1 Seater
Storlek [mm]:	w=231 h=1540 d=1180

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
125	2.20
250	3.00
500	3.90
1000	4.20
2000	4.30
4000	3.70

N_{10} = 2.7



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-