



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent: Akustikmiljö / Am Acoustics, Götessons

Objekt: Effekt


Storlek [mm]: w=50 h=300 d=1200

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.10
125	0.20
250	0.50
500	0.70
1000	0.80
2000	0.80
4000	0.80

N₁₀ = 14

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

16-239-M10

RAPPORTDATUM

2016-12-02

