



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

**Producent:** Akustikmiljö / Am Acoustics, Götessons

**Objekt:** Effekt


**Storlek [mm]:** w=50 h=300 d=1200

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.10
125	0.20
250	0.50
500	0.70
1000	0.80
2000	0.80
4000	0.80

N<sub>10</sub> = 14

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



**ORIGINAL TESTRAPPORT**

16-239-M10

**RAPPORTDATUM**

2016-12-02

