



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

**Producent:** Götessons, Akustikmiljö / Am Acoustics

**Objekt:** Honey 8 pcs


**Storlek [mm]:** w=50 h=1560 d=1950

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.20
125	0.50
250	1.20
500	2.00
1000	2.30
2000	2.30
4000	2.00

N<sub>10</sub> = 5

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



**ORIGINAL TESTRAPPORT**

17-321-M11

**RAPPORTDATUM**

2017-11-21

