



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Akustikmiljö / Am Acoustics
Objekt:	Lätt
Storlek [mm]:	w=50 h=1200 d=600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.20
250	0.60
500	1.40
1000	1.30
2000	1.10
4000	1.10

N₁₀ = 9.1

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

