



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Akustikmiljö / Am Acoustics, Götessons
Objekt:	Lod
Storlek [mm]:	w=50 h=2400 d=3000

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.40
125	1.00
250	2.40
500	4.10
1000	4.80
2000	4.60
4000	5.30

N₁₀ = 2.4

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

