



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent: Akustikmiljö / Am Acoustics

Objekt: Single


Storlek [mm]: w=50 h=3000 d=1500

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.40
125	1.20
250	2.60
500	4.10
1000	4.60
2000	4.40
4000	4.70

N₁₀ = 2.4

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

