



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Götessons, Akustikmiljö / Am Acoustics
Objekt:	Vertikal
Storlek [mm]:	w=130 h=2400 d=3000 Total konstruktionshöjd=35.00

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.40
125	1.10
250	2.80
500	3.80
1000	3.70
2000	4.60
4000	5.50

N₁₀ = 2.7

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

16-239-M20

RAPPORTDATUM

2016-12-14

