



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Götessons
Objekt:	HALF A HUT
Storlek [mm]:	w=900 h=2270 d=1880

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	2.40
125	2.40
250	5.50
500	6.90
1000	8.10
2000	8.80
4000	9.70

N₁₀ = 1.4

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

17-321-M5

RAPPORTDATUM

2017-12-04

