



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Götessons
Objekt:	HALF A HUT WITH FRONT SCREENS AND DOOR
Storlek [mm]:	w=970 h=2270 d=1880

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	2.60
125	2.70
250	5.20
500	6.50
1000	7.20
2000	8.00
4000	9.40

N₁₀ = 1.5

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
17-321-M7	2017-12-04

