



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Götessons
<b>Objekt:</b>	HALF A HUT WITH FRONT SCREENS AND DOOR
<b>Storlek [mm]:</b>	w=970 h=2270 d=1880

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	2.60
125	2.70
250	5.20
500	6.50
1000	7.20
2000	8.00
4000	9.40

N<sub>10</sub> = 1.5

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

17-321-M7

RAPPORTDATUM

2017-12-04

