



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Götessons
<b>Objekt:</b>	Hang On
<b>Storlek [mm]:</b>	w=830 h=600 d=689

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	1.50
250	1.90
500	1.80
1000	1.60
2000	1.50
4000	1.40

N<sub>10</sub> = 7.1

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

