PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Götessons
Objekt:	Hang Over
Storlek [mm]:	w=130 h=690 d=810

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.100
125	0.100
250	0.300
500	0.600
1000	0.800
2000	0.900
4000	1.000

N_{10} = 17



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-