



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Götessons
Objekt:	Moving Wall Bridge
Storlek [mm]:	w=450 h=1400 d=1650

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	1.60
125	2.70
250	3.50
500	3.60
1000	4.00
2000	4.40
4000	4.80

N₁₀ = 2.8

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

21-705-M2

2021-02-22

