



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Götessons
<b>Objekt:</b>	Moving Wall Media
<b>Storlek [mm]:</b>	w=450 h=1800 d=1650

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	1.20
125	2.20
250	3.20
500	3.20
1000	3.60
2000	4.20
4000	4.90

N<sub>10</sub> = 3.1

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

21-705-M3

2021-02-22

