PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Götessons
Objekt:	Moving Wall Media
Storlek [mm]:	w=450 h=1800 d=1650

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	1.20
125	2.20
250	3.20
500	3.20
1000	3.60
2000	4.20
4000	4.90

N_{10} = 3.1



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
21-705-M3	2021-02-22