



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Götessons
<b>Objekt:</b>	ScreenIT A30 W. built in Rail
<b>Storlek [mm]:</b>	w=40 h=650 d=2000

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.20
125	0.50
250	0.80
500	1.10
1000	1.40
2000	1.60
4000	1.80

N<sub>10</sub> = 9.1

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

