PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Götessons
Objekt:	ScreenIT Silent
Storlek [mm]:	w=32 h=650 d=800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.150
125	0.250
250	0.310
500	0.420
1000	0.520
2000	0.580
4000	0.670

N_{10} = 24



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-