



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Götessons
Objekt:	Sofa sound booth Freely
Storlek [mm]:	w=695 h=1400 d=1690

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	1.90
125	2.20
250	3.30
500	4.20
1000	4.60
2000	5.00
4000	5.40

N₁₀ = 2.4

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

-

-

