



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Götessons
<b>Objekt:</b>	Sofa sound booth Freely
<b>Storlek [mm]:</b>	w=695 h=1400 d=1690

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	1.90
125	2.20
250	3.30
500	4.20
1000	4.60
2000	5.00
4000	5.40

N<sub>10</sub> = 2.4

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

