



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Götessons
<b>Objekt:</b>	Sound Off Ceiling
<b>Storlek [mm]:</b>	w=50 h=1400 d=1400

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.07
125	0.42
250	0.90
500	1.41
1000	1.50
2000	1.48
4000	1.46

N<sub>10</sub> = 7.1

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

