



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Götessons
Objekt:	Sound Off Wall
Storlek [mm]:	w=50 h=1400 d=1400

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.07
125	0.42
250	0.90
500	1.41
1000	1.50
2000	1.48
4000	1.46

N₁₀ = 7.1

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

4P00541A/Eng

RAPPORTDATUM

2014-03-17

