



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


| | |
|----------------------|----------------------|
| Producent: | Götessons |
| Objekt: | The Hut |
| Storlek [mm]: | w=1800 h=2270 d=1870 |

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

| f(Hz) | Oktavband |
|-------|-----------|
| 63 | 3.00 |
| 125 | 5.20 |
| 250 | 9.30 |
| 500 | 11.50 |
| 1000 | 12.70 |
| 2000 | 13.80 |
| 4000 | 14.80 |

$N_{10} = 0.87$

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

5P08641-A/eng

2016-01-11

