



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Götessons
Objekt:	The Hut
Storlek [mm]:	w=1800 h=2270 d=1870

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	3.00
125	5.20
250	9.30
500	11.50
1000	12.70
2000	13.80
4000	14.80

$N_{10} = 0.87$

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

5P08641-A/eng

2016-01-11

