PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Götessons
Objekt:	The Hut
Storlek [mm]:	w=1800 h=2270 d=1870

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	3.0
125	5.2
250	9.3
500	11.5
1000	12.7
2000	13.8
4000	14.8

N_{10} = 0.87



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
5P08641-A/eng	2016-01-11