



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Götessons
Objekt:	THE HUT WITH FRONT SCREENS AND DOOR
Storlek [mm]:	w=1800 h=2270 d=1880

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	4.70
125	3.60
250	7.40
500	8.80
1000	9.70
2000	10.60
4000	11.90

N₁₀ = 1.1

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

17-321-M2

RAPPORTDATUM

2017-12-04

