PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Offecct
Objekt:	Carry On
Storlek [mm]:	w=450 h=455 d=450

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.10
125	0.20
250	0.40
500	0.80
1000	0.80
2000	0.80
4000	0.80

N_{10} = 13



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-